



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Мероприятие по контролю № 78220011000000644604 от 03.09.2021.



д. Неёлово-2
(место составления)

09.02.2022
(дата составления)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 41-335-199/ПР

Мной, государственным инспектором отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области Подольниковой И.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание)

по результатам плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки; постоянного государственного надзора)

в отношении:

- деятельности юридического лица в сфере электроэнергетики;
- продукции, машин, оборудования и (или) устройств, применяемых при осуществлении видов деятельности в сфере электроэнергетики, работ и услуг, осуществляемых на объектах электроэнергетики;
- зданий, сооружений, объектов электроэнергетики.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу (местоположению): Псковская область, Псковский район, д. Неёлово-2, д. Родина

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или

места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена проверка)

контролируемого лица: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» (МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»);

ИНН - 6018006276; ОГРН-1026002343685.

Адрес юридического лица: 180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово-2, ул. Юбилейная, д.8.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена проверка)

проведенной в соответствии с решением заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки 26.01.2022 № 41-335, мероприятие по контролю № 8220011000000644604.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий либо реквизиты графика проведения контрольных (надзорных) действий при осуществлении постоянного государственного надзора)

в следующие сроки:

с «02» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «09» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

выявлены нарушения обязательных требований в сфере электроэнергетики

(в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики и т.д.)

На основании части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, предписываем устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, сведения, являющиеся доказательством нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения нарушения
1	Отсутствует утвержденная ответственным за электрохозяйство однолинейная схема электроснабжения в целом по потребителю.	ПТЭЭП п.1.5.18., 1.8.2.	11.07.2022
2	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП п.1.2.3, 1.2.7.	11.07.2022
3	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи	ПТЭЭП п. 2.2.17.	11.07.2022
4	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения	ПТЭЭП п. 2.12.12.	
5	Не проводятся осмотры ВЛ (наружное освещение)	ПТЭЭП п. 2.3.8.	11.07.2022
6	Отсутствует график осмотра ВЛ (наружное освещение)	ПТЭЭП п. 2.3.8.	11.07.2022
7	Отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями	ПТЭЭП п.1.8.2.	11.07.2022
8	Отсутствуют исполнительные чертежи воздушных трасс	ПТЭЭП п. 1.8.2.	11.07.2022
9	Отсутствуют паспорта кабельных линий	ПТЭЭП п. 2.4.5.	11.07.2022
10	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств	ПТЭЭП п. 2.7.15.	11.07.2022
11	Отсутствует местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий	ПТЭЭП п.1.5.19., 1.8.1., 1.8.9.	11.07.2022
12	Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств	ПТЭЭП п.2.7.8., 2.7.9.	11.07.2022

Техническое состояние электрооборудования электроустановок:

МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа», д. Неёлово-2, ул. Юбилейная, д.8

13	На лицевой стороне двери электрощитовой отсутствует диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.2.2.20.	11.07.2022
14	На лицевой стороне дверей ВРУ электрощитовой отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца.	ПТЭЭП п.2.2.20.	11.07.2022
15	В электрощитовой отсутствует аварийное освещение	ПТЭЭП п.2.12.2.	11.07.2022
16	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.1.3.9.	11.07.2022
17	Через электрощитовую школы проходит трубопровод отопления, имеющий вентиль	ПУЭ п.7.1.29.	11.07.2022
18	На внутренней стороне дверей ЩО-1 электрощитовой отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей	ПТЭЭП п. 2.12.5.	11.07.2022
19	Не проведено периодическое измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит в столовой.	ПТЭЭП Приложение 3 п.28.1.	11.07.2022
20	На пускорегулирующем устройстве жарочного шкафа, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
21	Оборудование щита учёта электроэнергии столовой не очищено от пыли и грязи.	ПТЭЭП п. 2.2.17.	11.07.2022
22	На пускорегулирующем устройстве универсальной кухонной машины, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
23	На пускорегулирующем устройстве универсальной посудомоечной машины, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
24	На пускорегулирующем устройстве картофелеочистительной машины, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
Филиал - детский сад «Улыбка», д. Неёлово-2. ул. Юбилейная, д.8, корп. 1			
25	На пускорегулирующем устройстве жарочного шкафа, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
26	На пускорегулирующем устройстве универсальной кухонной машины, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
27	На пускорегулирующем устройстве универсальной посудомоечной машины, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
28	На пускорегулирующем устройстве картофелеочистительной машины, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022

29	Не проведено периодическое измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит в столовой.	ПТЭЭП Приложение 3 .28.1.	11.07.2022
Филиал - детский сад «Улыбка», д. Неёлово-2, ул. Новая, д.1А			
30	На внутренней стороне дверей ЩО-1 отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей	ПТЭЭП п. 2.12.5.	11.07.2022
31	На пускорегулирующем устройстве жарочного шкафа, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
32	Не проведено периодическое измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит в столовой.	ПТЭЭП Приложение 3 .28.1.	11.07.2022
33	На внутренней стороне дверей ЩО-2 отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей	ПТЭЭП п. 2.12.	11.07.2022
34	Оборудование ЩО-2 не очищено от пыли и грязи.	ПТЭЭП п. 2.2.17.	11.07.2022
35	На внутренней стороне дверей ВРУ не читаются надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование	ПТЭЭП п. 2.2.20.	11.07.2022
36	В ВРУ у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	ПТЭЭП п. 2.2.20.	11.07.2022
37	Оборудование ВРУ не очищено от пыли и грязи.	ПТЭЭП п. 2.2.17.	11.07.2022
38	На кабельных линиях ВРУ отсутствуют бирки с указанием марки, сечения и наименования линии	ПТЭЭП п.2.4.5.	11.07.2022
39	Открыто проложенный заземляющий проводник не защищен от коррозии и не окрашен в черный цвет.	ПТЭЭП п. 2.7.7.	11.07.2022
Детский сад «Радуга», корпус 1д. Родина, ул. Никольская, д.4А, корпус 1			
40	На внутренней стороне дверей ЩАО-1.2 в электрощитовой отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей	ПТЭЭП п. 2.12.5.	11.07.2022
41	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.1.3.9.	11.07.2022
42	На светильнике освещения в помещении электрощитовой, отсутствует рассеиватель.	2.12.7. ПТЭЭП	11.07.2022
43	Не проведено периодическое измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит в столовой.	ПТЭЭП Приложение 3 п.28.1	11.07.2022
44	На пускорегулирующем устройстве плиты электрической, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022
Детский сад «Радуга», корпус 1д. Родина, ул. Владимирская, д.9В, корпус 2			
45	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.1.3.9.	11.07.2022
46	На внутренней стороне дверей ЩОА-2 в столовой отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием значения номинального тока автоматических вы-	ПТЭЭП п. 2.12.5.	11.07.2022

	ключателей		
47	Не проведено периодическое измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит в столовой.	ПТЭЭП Приложение 3 п.28.1.	11.07.2022
48	На пускорегулирующем устройстве универсальной кухонной машины, расположенном в столовой отсутствует надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому оно относится.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	11.07.2022

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 4145);

ПУЭ - Правила эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минэнерго СССР от 10.12.1979 г., в редакции от 20.06.2003 г.);


За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Государственный инспектор отдела
по государственному энергетическому
надзору по Псковской области
Подольникова И.И.

(должность, фамилия, инициалы
должностного лица)


(подпись)

Один экземпляр предписания для исполнения получил (направлено по почте):

директор МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» Дмитриев Владимир Иванович

(указывается: при вручении лично: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата вручения; при направлении почтовым отправлением: дата, номер заказного письма, уведомления)

09.07.2022
(дата)


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)